

別添資料3(施設修繕履歴・修繕費用)

年度	修繕内容		修繕費用	修繕時期
令和3年度	冷温水循環系統制御不具合修繕	デジタル指示調節器及び差圧発信機のエラー修繕	314,600	5月
	オゾン浄化装置インバータ基盤交換修繕	インバータの基盤劣化による誤検知によるエラー修繕	761,134	5月
	氷蓄熱設備ユニット部品交換工事	四路切替弁の故障により冷媒制御の不良修繕	3,179,000	6月
	地中熱利用設備圧縮機交換工事	温水用圧縮機1台・給湯用圧縮機1台故障交換	2,805,000	12月
令和4年度	氷蓄熱槽コンテナタイプブライン漏れ修繕工事	冷温水発生機蓄熱ユニットにおける熱交換器チューブ内のブライン(不凍液)消耗による漏洩修繕	2,035,000	12月
令和5年度	プールポンプ修繕	プール循環用ポンプ・プールオーバーフロー循環用ポンプ分解整備 オゾナイザーブースター用ポンプ更新	1,076,405	9月
	プールポンプ追加修繕	プールオーバーフロー循環用ポンプの主軸更新・モーター反負荷ブラケット修繕	539,000	10月
	地中熱利用設備タッチパネル及び膨張弁更新工事	地中熱監視盤装置のタッチパネル経年劣化による画面照度低下修繕 温水用圧縮機1台の圧力以上による膨張弁交換	2,475,000	11月
	中央監視盤モニター更新工事	中央監視盤経年劣化による誤作動による制御盤モニター本体交換	2,970,000	3月
令和6年度	プールポンプ修繕	プール循環用ポンプ漏水修繕	454,190	7月
	屋根軒天等ビス打ち直し修繕	パラペット水切り取合部のビス打ち直し修繕	371,800	7月

【今後予定】

令和6年度	井戸設備改修及び薬液注入装置更新工事	井戸のスクリーン及び帯水層の目詰まりの解消、湧水量の確保、ポンプ交換等 薬液注入装置の注入部不良による塩素濃度不安定化のため装置交換	—	10月予定
-------	--------------------	---	---	-------