

様式第 4 のロ（4条,5条関係）

屋 内 貯 蔵 所 構 造 設 備 明 細 書

事 業 の 概 要		研究分析用溶剤を貯蔵し研究業務に供する。												
建 築 物 の 構 造	階	数	1		建築面積		54 m ²		延べ面積		54 m ²			
	壁	延焼のおそれのある外壁		コンクリートブロック造		柱		—		床		コンクリート		
		その他の壁		コンクリートブロック造		は り		鉄 骨		屋根又は上階の床		石綿スレート瓦葺		
	窓	防火設備		出入口		特定防火設備		階段		な し		軒高 階高		3.15 m
建 築 物 の 一 部 に 貯 蔵 所 を 設 け る 場 合 の 建 築 物 の 構 造			階 数				建築面積		m ²		延べ面積		m ²	
			建築物の構造概要											
架 台 の 構 造			スチール棚（アンカーボルト固定）											
採 光 、 照 明 設 備			蛍光灯（耐圧防爆型） 1 基											
換 気 、 排 出 の 設 備			強制換気扇（耐圧防爆型）, 吸気口 2 箇所											
電 気 設 備			電気工作物に係る法令による。											
避 雷 設 備			な し											
通 風 、 冷 房 装 置 等 の 設 備			な し											
消 火 設 備			第 5 種 A B C 消 火 器 （ 1 0 型 ） 2 本											
警 報 設 備			加 入 電 話											
工 事 請 負 者 住 所 氏 名			川崎市川崎区〇〇株式会社 代表 電話											

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A 4 とすること。
2 建築物の一部に貯蔵所を設ける場合の建築物の構造の欄は、該当する場合のみ記入すること。

