

様式第4のト（第4条、第5条関係）

移動タンク貯蔵所構造設備明細書

車 名 及 び 型 式		C B - × × × × 被けん引式（積載式以外）							
製 造 事 業 所 名		〇〇自動車㈱							
危 険 物	類 別	第4類		側 面 粹	当 て 板	材 質 記 号	A5052P-H34		
	品 名	第1、2石油類				引 張 り 強 さ	235 N/mm ²		
	化 学 名	ガソリン・軽油・灯油				板 厚	4.2 mm		
	比 重	0.75・0.80・0.85		防 護 粹	材 料	材 質 記 号	A5052P-H34		
タ ン ク 諸 元	断 面 形 状		だ円形		閉 装 鎖 置	引 張 り 強 さ	235 N/mm ²		
	内 側 寸 法	長 さ	8,000 mm			板 厚	4.2 mm		
		幅	2,200 mm				自動閉鎖装置		
		高 さ	1,500 mm		手動閉鎖装置			⑦ ・ 無	
	最 大 容 量		20,000 l		吐 出 口 の 位 置		⑤ ⑥ ⑦		
	タ ン ク 室 の 容 量		4,000 l		レ バ ー の 位 置		⑤ 右 ⑦		
	材 料	材 質 記 号	A5052P-H34		底 弁 損 傷 防 止 方 法				
		引 張 り 強 さ	235 N/mm ²		接 地 導 線		有（長さ m）・ ⑧		
	板 厚	胴 板	6.1 mm		緊 締 金 具 （すみ金具）	有 ・ ⑧			
		鏡 板	6.1 mm						
間 仕 切 板		6.1 mm							
防 波 板	材 料	材 質 記 号	A5052P-H34		U ボ ルト	材 質 記 号			
		引 張 り 強 さ	235 N/mm ²			引 張 り 強 さ	N/mm ²		
	板 厚	板 厚	1.2 mm			箱 材 粹	材 質 記 号		
		面 積 比 $\frac{\text{防波板面積}}{\text{タンク断面積}} \times 100$	60 %		引 張 り 強 さ		N/mm ²		
タンクの最大常用圧力		20 kPa		消 火 器	薬 剤 の 種 類		粉末		
					薬 剤 量		4 kg	kg	
					個 数		2 個	個	
安 装 全 置	作 動 圧 力		20<P≤24 kPa		可燃性蒸気回収設備				⑦ ・ 無
	有効吹き出し面積		25 cm ²						
側 面 粹	材 料	材 質 記 号	A5052P-H34		給油設備		有（航空機・船舶）・ ⑧		
		引 張 り 強 さ	235 N/mm ²		備 考				
	板 厚	2.9 mm							
	取 付 角 度	40°							
	接 地 角 度	85°							

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とすること。