

様式第4のル

(表)

移送取扱所構造設備明細書

事業の概要			石油精製業					
配管の設置	地上設置		(有) ・ 無	配管の諸元	溶接	方 法	アーク溶接	
	地下設置		(有) ・ 無			機 器	交流アーク溶接機	
	道路下設置		有 ・ (無)			材 料	D 4 3 0 1	
	線路下設備		有 ・ (無)		伸縮吸収措置の方法		曲管式	
	河川保全区域内設置		有 ・ (無)		防食被覆	塗装履材	塗 装 材 料	ヘシヤンクロス
	海上設置		有 ・ (無)				覆 装 材 料	
	海底設置		有 ・ (無)			防食被覆の方法		
	道路横断設置		(有) ・ 無		電気防食	対地電位平均値		
	線路下横断設置		有 ・ (無)			電位測定端子間隔		km
	河川等横断設置		有 ・ (無)			防 食 の 種 類		
	専用 ^{すい} 隧道内設置		有 ・ (無)		加熱又は加温設備		有 ・ (無)	
	不等沈下等のおそれのある場所への設置		有 ・ (無)		漏えい拡散防止措置の方法		さや管, ドレン抜き設置	
	橋への取付け設置		有 ・ (無)		運転状態の監視装置		要・(不要)(有無)	
配管の諸元	配管	延 長	3.2 km	保安設備	配管系の警報装置		(要)・不要(有無)	
		外 径	165.2 mm		安全制御装置		要・(不要)(有無)	
		厚 さ	7.1 mm		圧力安全装置		要・(不要)(有無)	
		材 料	S T P G		圧力安全装置の材料		S F	
		条 数	2 条		漏 え い 検 知 装 置		(要)・不要(有無)	
		最大常用圧力	900 kPa		漏えい装置検査	流 量 測 定		秒
	弁 の 材 料	S C P H 2	圧力測定器設置間隔			1	km	
	管継手	溶接管継手材料	B 2 3 1 2			漏えい検知口設置間隔		1 m
		フランジ式継手材料	B 2 2 2 0			緊急遮断弁		要・(不要)(有無)
		絶縁用継手材料			緊急遮断弁設置間隔		1 km	

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

(裏)

移送取扱所構造設備明細書

保安設備	危険物除去装置		(要)・不要(有)無)		ポンプ室の構造	種類・型式	うず巻ポンプ 1FWM2514	
	感震装置等		要・(不要)(有)無)			全揚程	80 m	
	感震装置等	感震装置設置間隔	1 km			吐出量	130 kl/時	
		強震計	設置間隔	km		基数	1 基	
			性能			壁		
	通報設備		(要)・不要(有)無)			床		
	警報装置の種類		拡声装置, 非常ベル			柱		
	化学消防自動車		要・(不要)(有)無)			はり		
	化学消防自動車等	化学消防自動車	台数	1 台		屋根		
			設置場所	〇〇工場構内正門右側		窓		
		巡回監視車	台数			出入口		
			設置場所			階数		
		資機材倉庫設置場所		消防車車庫		建築面積	m ²	
	資機材置場設置間隔		km			延べ面積	m ²	
	備	予備動力源の容量		10Ahr/30min		ピグ取扱い装置	有・(無)	
		保安用接地		(有)・無		消火設備	第3種泡消火設備 (泡消火栓 2 基) 第4種粉末消火器 2 本 第5種粉末消火器 2 本	
標識等		位置標識設置間隔	m					
		注意標示設置間隔	1,000 m					
	注意標識設置場所	緊急遮断弁設置箇所						
その他必要な事項								